



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

23.10.2019

№ *0261*

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного казенного учреждения основной общеобразовательной школы с. Пустоши Оричевского района Кировской области, ОГРН 1024301005123, ИНН 4324005711, юридический адрес: 612084, Кировская область, Оричевский район, с. Пустоши, ул. Юбилейная д.3 и рассмотрении представленных документов: акта проверки от 23.10.2019 № 1535, экспертного заключения от 17.10.2019 № 10-1887-2019-ГЗ выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Выполнить покрытие полов во вспомогательных помещениях пищеблока в соответствии с п. 4.29 п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения – 01.11.2020.

2. Обеспечить условия для проведения уроков физкультуры в спортивном зале опорной школы или другого спортивного сооружения в соответствии с п. 4.13, 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.11.2021.

3. Обеспечить исправную работу вытяжной механической системы вентиляции пищеблока, в соответствии п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 4.4, 4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01), п.8.1., п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения – 01.11.2020.

4. Присоединить производственные ванны для обработки сырья (мяса, рыбы, птицы) в мясорыбном цехе, ванны для мытья столовой посуды к канализации с воздушным разрывом от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона



от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01, п.13.9., п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения – 01.11.2020.

5. Привести уровень искусственной освещенности в измеренных точках (середина доски кабинета математики), коэффициент пульсации в измеренных точках (середина доски кабинетов математики, ОБЖ, русского языка) до нормируемых величин в соответствии с п. 1.4, п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения – 01.11.2020.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная общеобразовательная школа с. Пустоши, Оричевского района Кировской области, законный представитель – директор Секретарева Светлана Витальевна

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по пунктам 1, 3, 4, 5 в срок до 01.11.2020 по п. 2 до 01.11.2021 по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г. Киров, ул.Красноармейская, д.45

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Н.В. Алалыкина

Копию настоящего предписания получил: «23» 10 2019г.

*Секретарева С.В.*  
(должностное лицо)

*С.В.*  
(подпись)

*Секретарева С.В.*  
(Ф.И.О)